



**УЛСЫН ХОЁРДУГААР  
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

13381 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,  
Энхтайваны өргөн чөлөө 49, Утас/Факс: (976) 7015 0308  
И-мэйл: [info@ssch.gov.mn](mailto:info@ssch.gov.mn), Вэб: [www.ssch.gov.mn](http://www.ssch.gov.mn)

2025.11.05 № 1/1640  
тэнэй \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

**АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

**Үнийн санал авах тухай**

Манай эмнэлгийн Үндэсний роношилгоо эмчилгээ төвийн 3 дугаар давхрын хэсэг, хагалгааны хэсгийн гурван ширхэг сэнс ашиглалтын хугацаанаас хамааран гол шарик нь нурж эргэх хөдөлгөөнд саад учруулж дуу ихтэй байгаа бөгөөд засвар хийх шаардлагатай болсон тул үнийн санал авч байна.

Үнийн саналыг 2025 оны 11 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор тус эмнэлгийн ([info@ssch.gov.mn](mailto:info@ssch.gov.mn)) цахим хаягаар болон цаасаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт 2 хуудас

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ



Э.АНХБАЯР

20251928

Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвийн агааржуулалтын системд  
шаардлагатай байгаа материалын жагсаалт

2025.08.13

| Д/д | Материалын нэрс                  | Хэмжих<br>нэгж | Тоо ширхэг | Тайлбар                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Агааржуулалтын<br>системийн сэнс | ш              | 3          | ҮОЭТөв 3 давхарын хэсэг,<br>Хагалгааны хэсгийн 3ш сэнс<br>ашиглалтын хугацаанаас хамааран<br>гол шарик нурж эргэх хөдөлгөөнд<br>саад учруулж дуу ихтэй болсон<br>учраас засварлах боломжгүй тул<br>яаралтайгаар солих |

Хянасан: ИБАлбаны дарга С.Сүнжидмаа

Агааржуулалтын инженер Г.Лувсангомбо

## ТЕХНИКИЙН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 08 сарын 13

### 1. Тоног төхөөрөмж, сэлбэг, хэрэгсэл, багажны нэр, марк, хүчин чадал:

1810 агаарын эзэлхүүний агаар шүүгч төхөөрөмжийн 380в-ийн мотор

### 2. Ашиглагдаж байгаа газар, хэлтэс, тасаг:

Улсын хоёрдугаар эмнэлэгийн УҮОТ-н байрны хагалгааны тасгийн агааржуулалтын дэмжих сэнс.


### 3. Эзэмшигчийн овог, нэр, албан тушаал:

Улсын хоёрдугаар эмнэлэгийн УҮОТ-н Хагалгааны тасаг /хагалгааны 1 өрөө 1ш , Хагалгааны өрөөнүүдийн арын коридорт 2ш./

### 4. Тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, багажны техникийн байдлын тухай дүгнэлт:

Үзлэг дээрхи 3 сэнсний гол /шарик/ нурч эргэх хөдөлгөөнд саадтай, дуу ихтэй болсон.

Зураг:



### ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН ШИЙДВЭР:

Энэ 3 сэнс ашиглалтын хугацааны шалтгаанаас гол /шарик/ нурч эргэх хөдөлгөөнд саадтай, дуу ихтэй болсон. Засварлах боломжгүй тул солих саналтай байна.

Албаны дарга: Сүнжидмаа

Агааржуулалтын инженер: Г.Лувсангомбо -г

Ганзориг